

Condutor ø1" 384(4)mm²

25 A 10 A 2,5 25 A 10 A 2,5 25 A 16 A 2,5 10 A 2,5 10 A 1,5 10 A 1,5 10 A 1,5 10 A 2,5 10 A 2,5 10 A 2,5 10 A 2,5

10 814 W TUE 03 - AR, CONDICIONADO - DIREÇÃO

11 40 W TUE 06 - VENTILADOR PROTOCOLO

12 40 W TUE 07 - VENTILADOR DEPOSITO

13 80 W TUE 02 - VENTILADOR S. REUNIÃO

14 2000 W Reserva 1

15 2000 W Reserva 2

16 2000 W Reserva 3

17 2000 W Reserva 4

TUG 01 1700 W 4

TUG 02 2300 W 5

TUG 03 1900 W 6

ILUMINAÇÃO EXTERNA 100 W 1

ILUMINAÇÃO INTERNA 01 1340 W 2

ILUMINAÇÃO INTERNA 02 920 W 3

TUE 01 - COMPUTADOR PROTOCOLO 165 W 7



TUE 04 - AR, CONDICIONADO - CONSULTÓRIO MÉDICO 884 W 8

TUE 05 - AR, CONDICIONADO - SALA DE REUNIÃO 1247 W 9

Potência instalada (W)

R	6332
S	4034
T	7934
Total	19460

Verde

[illegible]

Potência instalada (W)	
R	6600
S	7714
T	7387
Total	21990

